

## ПРОТОКОЛ № 4

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения

15.02.2019

Комиссия, назначенная Постановлением главы администрации Вахрушевского городского поселения от 14.01.2019 № 06 в соответствии с Порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утверждённым Постановлением Правительства Кировской области от 09.07.2015 №48/380

в составе:

Председателя комиссии :

Ефремова Михаила Валентиновича, главы администрации Вахрушевского городского поселения;

Заместителя председателя- Родина А.Н., заместитель администрации Слободского района,

Членов комиссии:

Суворова Дениса Николаевича, руководителя планово-аналитической группы НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» НКО «Фонд капитального ремонта»;

Ефремовой Татьяны Борисовны, заместителя главы администрации Вахрушевского городского поселения,

Попова Дмитрия Валерьевича, директора МП ЖКХ п.Вахруши

рассмотрела заявление Раскопина В.И. ,о проведении капитального ремонта крыши дома в рамках областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области на 2014-2043годы» (далее Программа) и установила:

1. Многоквартирный жилой дом по адресу: Слободской район, пгт Вахруши, пер.Кирова, д.30 построен в 1967 году. Общая площадь дома 468,60 кв.м. Общая площадь жилых помещений 438 кв.м.,.Капитальный ремонт крыши в рамках Программы запланирован на 2019-2021 г.г.

2.Жители многоквартирного дома неоднократно обращались в МП ЖКХ Вахруши по ремонту крыши дома.

3.. Из-за длительного срока эксплуатации, намерзания льда, покрытие кровли находится в неудовлетворительном состоянии. Покрытие крыши-кровельное железо. Стропильная система в удовлетворительном состоянии, обрешетка местами имеет следы поражения гнилью. Швы соединения металлических картин частично прогнили, по краю кровли разошлись. Имеются протечки. 12 кобылок сломано. Происходит разрушение кирпичной кладки и частично кирпичной кладки наружных стен.

МП ЖКХ пос. Вахруши проводит текущий ремонт кровли в местах

протечек, при таянии снега протечки появляются в других местах.

4. 11.02.2019 года решением общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: пгт Вахруши, пер.Кирова, д.70 принято решение о проведении капитального ремонта крыши дома в 2020 г.(копия протокола прилагается).

На основании вышеизложенного комиссия РЕШИЛА:  
Необходимо провести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, пер.Кирова, д.30 в 2020.г. за счёт средств НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Кировской области».

Повторный ремонт крыши многоквартирного дома в срок, установленный областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области на 2014-2043 годы», не требуется.

Председатель комиссии:

М.В.Ефремов

Заместитель председателя:

А.Н.Родин

Члены комиссии:

Т.Б.Ефремова

Д.В.Попов

Д.Н.Суворов